

海南省安宁医院及东红分院 空调等电器维修维保项目 采购需求

- 一、项目名称：海南省安宁医院及东红分院空调等电器维修维保
- 二、项目预算金额：¥160992.25 元（人民币拾陆万零玖佰玖拾贰元贰角伍分），报价根据维护项目清单整体打折率进行报价。
- 三、项目地点：我院及琼海东红分院。
- 四、维保范围：
 - 1、为其在用的海南省安宁医院及海南省安宁医院东红分院空调系统以及常用电器提供有偿的维保服务。主机、末端、整个系统的维护保养。（维保内容见详细维护项目清单）
 - 2、乙方须每年为甲方在用的全院及分院所有空调内机进行有偿清洗一次，清洗时间为每年二月份到四月份。（清洗价格详见维护养项目清单）
- 五、维保期限：一年。
- 六、质量要求：符合国家及地方现行有关质量规范和标准。
- 七、付款方式：根据签订合同内容支付。

海南省安宁医院空调维护保养项目清单

分类	检修项目		规格	1匹1.25匹	1.5匹-2匹	2.5匹-3匹	5匹
空调室内机	简修	不需要更换零部件上门检查调整		47.5	47.5	47.5	47.5
	小修	更换保险丝、导风板、面板、中框组建、开关、装饰条、装饰板、顶盖板、柜机左侧板、右侧板、柜机背板、柜机风道泡沫、室内机调整更换电源线等		95	114	171	247
	中修	贯流（离心）风叶、温度传感器、接收器、步进电机、内机接水盘、挂机底盘、辅助电加热管、PTC加热器、风机电容、变压器、显示板等		114	142.5	190	247
	大修	换电器膨胀阀、内机管路、连接管补焊等 更换电路板。更换贯流电机。		209	285	427.5	570
空调室外机	简修	不需要更换零部件上门检查调整		76	76	76	76
	小修	更换铜管。更换外机变压器、外风机/压缩机电容、室外温度传感器、四通阀线圈、电磁阀线圈、交流接触器、过载保护器、接线端子、整机外壳、中隔板、轴流风叶等		114	142.5	171	190
	中修1	模块版、电抗器、轴流电机、更换室内/外机连线、换电机支架		152	142.5	171	190
	中修2	无漏电加氟、高/低压阀调整、连接端口慢漏、更换连接管铜帽等		190	190	237.5	285
	大修	更换高/低压阀、单向阀、压力开关、毛细管、膨胀阀、电磁阀、卸荷阀、系统过滤器、系统排脏堵冰堵、更换外机管路、补漏焊接加氟（说明漏点处）更换电路板 四通阀、冷凝器、内外风冷电机		332.5	380	427.5	522.5
		更换压缩机。换内机蒸发器		456	551	741	931
高空作业	挂机内机深度清洗			128.25	128.25	128.25	128.25
	柜机内机深度清洗			128.25	128.25	128.25	128.25
	天花机内机深度清洗			209	209	209	209
	清洗分体式深度外机			128.25	128.25	128.25	128.25
	拆机			95	142.5	152	190
	装机			95	171	237.5	332.5
	高空作业			190	190	190	190

说明：

- 1、变频机的室外机室外机检修费可按上述检修费(除简修外)加收50% 变频空调加冰种410R22可按单加定频机型制冷液加收50%
- 2、更换包扎带：可收上门服务30元，维修费50元（含一卷包扎带）。
- 3、更换软管：可收上门服务30元，维修费80元（含包扎带、封墙孔及标配3米软管各一）。
- 4、处理内机漏水：维修费100元
- 5、列表以外的项目：其检修费由企业与企业与用户协商确定。
- 6、更换遥控器80元一个。
- 7、天花机更换排水泵450一个。
- 8、天花机更换保温棉80元一米，更换PVR排水管40元一米。
- 9、中央空调由维修企业与用户协商。

液晶、等离子电视机

种类	维修规格	检修费			调试等服务费			
		检修	简修A	简修B	调试费	安装+调试		移机费 (不含运输费)
						座式	挂壁	挂壁
液晶	20吋以下	95	38	57	47.5	76	95	152
	21-29吋	142.5	38	57	47.5	76	95	152
	30-39吋	237.5	38	114	47.5	95	142.5	237.5
	40-44吋	285	38	142.5	47.5	95	142.5	237.5
	45-50吋	380	38	142.5	47.5	95	142.5	237.5
	51-60吋	570	38	142.5	47.5	95	142.5	237.5
等离子	40吋以下	237.5	38	114	47.5	95	142.5	237.5
	41-45吋	285	38	142.5	47.5	95	142.5	237.5
	46-50吋	380	38	142.5	47.5	95	142.5	237.5
	51-60吋	570	38	142.5	47.5	95	142.5	237.5

说明：

- 1) 零部件费：由厂方供应价+本企业管理费组成，管理费最高不得超过供应价的30%
- 2) 简修A：修或换外置扬声器、电源适配器。
- 3) 简修B：修或换红外线接收头、接插件、面框、按键及内置扬声器。
- 4) 检修：除简修A和简修B以外的修理项目。

洗衣机

检修部位		检修项目	检修费
家用洗衣机	所有机型	筒修 换滤水网、换保险丝、换蜂鸣器、换指示灯、换脱水内、外盖板、换装饰面板	28.5
	双筒	小修 换排水管、换进水管、换皮带	38
		中修 换定时器、换水开关、进水阀、电容、调节皮带松紧、修脱水桶噪声	57
		大修 换箱体、电机、水封、底板，机内水管	142.5
	波轮全自动	小修 换安全开关、换电源开关、换皮带、换波轮、换排水连接管。	66.5
		中修 更换个阀体组件（加进水阀、排水阀等），电容器、电脑板、换电机、排水阀、换平衡环、换底座、换线束、换排水电磁阀、离合器刹车皮。	114
		大修 换离合器、换脱水桶、换箱体、换工作台、桶体排除异物、减震器、水位传感器。	171
	滚动全自动	小修 换调节脚组件、换洗涤剂盒、换排水阀心、换顶板、换前（底）饰板。	95
		中修 换门锁组件、电容、换马达牵引器、气管、换水位传感器、换温度保险丝。	152
		大修 盛水槽组件、箱体组件、滚筒组件、排水阀组件、换减震器、底座、线束组件、风扇组件、桶体排出异物。	190

说明：

- 1) 带烘干的全自动洗衣机在滚筒洗衣机基础上加收40%
- 2) 波轮洗衣机清洗150元/台，滚筒洗衣机清洗220元/台

空气能热水器

类别	商用空气能热水器维修项目	单位 (个)	检修费	备注
主机类	更换压力表	1	171	
	更换水阀开关	1	332.5	
	更换交流接触器	1	332.5	
	更换电容	1	332.5	
	更换风机扇	1	427.5	
	更换温度头	1	332.5	
	更换变频器	1	2470	
	更换增压泵	1	2375	
	更换热水泵	1	1900	
	更换压缩机	1	4275	
	更换主板	1	1710	
	更换管道水泵循环	1	4275	
	更换水池压力泵	1	760	
	更换水池球阀	1	361	
	更换水池水管接头	1	114	
	维修线路板	1	760	
	加冰种	1	475	
全面清洗	1	285		